

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ**

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-PCCC-Đ2 ngày 24/3/2026 Của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 422/KH-CAT-PCCC ngày 15/12/2025 của Giám đốc Công an tỉnh về kiểm tra định kỳ phòng cháy, chữa cháy năm 2026. Hồi 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Trường mầm non Phú Long.

Địa chỉ: thôn 3, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình.

Chúng tôi gồm

I. Đại diện Phòng PC07

- Ông Phạm Ngọc Thắng Chức vụ: Cán bộ Phòng PC07

II. Đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng kinh tế xã Phú Long)

- Bà Đinh Thị Hồng Cẩm Chức vụ: Chuyên viên phòng kinh tế.

Đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với Trường mầm non Phú Long

III. Đại diện Trường mầm non Phú Long

- Bà Vũ Thị Oanh Chức vụ: Hiệu trưởng

- Bà Lê Thị Túc Chức vụ: Phó hiệu trưởng

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NHƯ SAU

1. Phần trình bày của cơ sở

Trường mầm non Phú Long được xây dựng gồm 03 dãy nhà:

- Dãy nhà A khu lớp học 01 tầng gồm 6 phòng, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép, diện tích 650m²

- Dãy nhà B khu văn phòng 01 tầng gồm 2 phòng học, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép, diện tích 90m².

- Dãy nhà C là khu bếp ăn 01 tầng diện tích 90m², kết cấu tường gạch, mái tôn.

Trường mầm non Phú Long khu B gồm 153 học sinh, 13 giáo viên.

Trường mầm non Phú Long luôn thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động của cơ sở.

2. Nội dung kết quả kiểm tra của Phòng PC07

2.1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở

- Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH tại cơ sở trong các buổi giảng dạy chuyên đề, trong các buổi họp toàn trường.

- Đã thành lập Đội PCCC và CNCH cơ sở, số lượng đảm bảo theo quy định. Thành viên đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định.

- Đã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở.

- Đã thực hiện tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH thường xuyên, định kỳ tại cơ sở.

- Đã xây dựng phương án CC và CNCH cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2025.

- Đã kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH theo quy định (có sổ theo dõi kèm theo).

- Đã lập hồ sơ quản lý về PCCC, CNCH của cơ sở đảm bảo theo quy định.

- Chưa lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy. Đã khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH.

2.2. Kiểm tra việc trang bị, duy trì hoạt động của phương tiện, hệ thống PCCC, CNCH

- Việc niêm yết nội quy, quy định về PCCC và CNCH: Đảm bảo

- Hệ thống báo cháy: Chưa được lắp đặt.

- Hệ thống chữa cháy: Chưa được lắp đặt.

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố: Chưa được lắp đặt.

- Bình chữa cháy, phương tiện CNCH: Nhà trường đã trang bị 9 bình chữa cháy;

- Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ: Đã trang bị đủ các dụng cụ phương tiện đảm bảo;

- Hệ thống điện phục vụ PCCC và sinh hoạt: Hệ thống điện được đi ngầm trong các ống ghen, các phòng đều có aptomat riêng biệt đảm bảo theo quy định;

- Nguồn nước chữa cháy: Nhà trường có bể nước khoảng 20m³, máy bơm chữa cháy có thể lấy nước được .

- Việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy: Chưa lắp đặt;

- Khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH: Đảm bảo.

2.3. Nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng:

- Khoảng cách PCCC, đường, bãi đỗ: Được duy trì, đảm bảo theo quy định.

- Giải pháp ngăn cháy lan, chống cháy lan, chống khói: Được duy trì, hoạt động đảm bảo quy định.

- Giải pháp thoát nạn: Đường, lối thoát nạn các hạng mục công trình được bố trí theo quy định.

2.4. Kiểm tra việc khắc phục các điều kiện về PCCC theo Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC ngày 29/6/2001 có hiệu lực.

Do kinh phí để khắc phục các điều kiện về PCCC theo đúng các quy định về PCCC lớn nên Nhà trường đã có các văn bản kiến nghị các cấp tiến hành trang bị các điều kiện để khắc phục các nội dung tồn tại về công tác PCCC của nhà trường.

3. Nhận xét, đánh giá

Tại thời điểm kiểm tra, người đứng đầu cơ sở cơ bản đã thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH; trang bị, duy trì hoạt động của các phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ PCCC; nguồn nước chữa cháy của cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, còn tồn tại, vi phạm về PCCC được ghi nhận tại mục 2.2 của Biên bản này. Do cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC ngày 29/6/2001 có hiệu lực nên Đoàn kiểm tra đã không lập biên bản vi phạm hành chính về PCCC.

II. Kiến nghị, hướng dẫn

1. Kiến nghị

1.1. Cơ quan Cảnh sát PCCC:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của Người đứng đầu cơ sở trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 8; thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định tại Điều 23 Luật phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 (thực hiện và duy trì thường xuyên).

- Thực hiện công tác tự kiểm tra thường xuyên đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo không quá 01 tháng một lần (có tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra lưu hồ sơ); thực hiện kiểm tra định kỳ 06 tháng một lần đối với cơ sở (kết thúc kiểm tra lập biên bản theo Mẫu số PC02 kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ).

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC của cơ sở theo Mẫu số PC04 kèm theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Thực hiện trước ngày 15/6 và trước ngày 15/12 hằng năm).

- Nghiên cứu triển khai việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH và truyền tin báo cháy (thực hiện xong trước ngày 30/6/2026).

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH tại cơ sở vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC theo quy định tại Luật PCCC và CNCH và Điều 26, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ.

- Thực hiện việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Chương III, Thông tư 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng thường trực cơ sở đảm bảo theo quy định (*Thực hiện xong trong năm 2026*).

- Trang bị, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC: Kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, kịp thời khắc phục các hư hỏng; hết giờ làm việc, khi không sử dụng phải đóng ngắt các hệ thống, thiết bị điện nhằm đảm bảo an toàn PCCC; Tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể người làm việc tại cơ sở chấp hành nghiêm túc nội quy an toàn về PCCC, nội quy về việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện tại cơ sở...

- Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24h, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ bên trong cơ sở. Thường xuyên nhắc nhở khách, nhân viên và người lao động trong quá trình làm việc, sinh hoạt phải thực hiện nghiêm quy trình, quy định và đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

1.2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

- Nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy; duy trì thường xuyên trạng thái thường đóng của cửa đi vào buồng thang.

- Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân viên, người lao động làm việc tại cơ sở bố trí, sắp xếp hàng hóa, vật tư, thiết bị gọn gàng, có hàng lối, không cản trở lối thoát nạn đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC theo quy định.

- Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói. Chấp hành nghiêm nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

2. Hướng dẫn tăng cường công tác PCCC và CNCH

Để duy trì công tác PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người đứng đầu cơ sở một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của Người đứng đầu cơ sở theo quy định tại Khoản 3, Điều 8; thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC

đối với cơ sở theo quy định tại Điều 23 Luật phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 (*Duy trì thường xuyên*).

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho toàn bộ cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở đảm bảo công tác chữa cháy và xử lý tốt khi có tình huống cháy nổ xảy ra (*Duy trì thường xuyên*).

- Hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC, CNCH: Thường xuyên bổ sung, cập nhật và lưu các văn bản giấy tờ vào hồ sơ khi có sự thay đổi về công tác PCCC, CNCH trong quá trình hoạt động (*Duy trì thường xuyên*).

- Duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Việc tổ chức kiểm tra phải có đầy đủ kế hoạch, nội dung kiểm tra; kết thúc kiểm tra phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định và lưu hồ sơ; định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định, đảm bảo sử dụng tốt để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; duy trì công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an và các quy định của pháp luật về PCCC có liên quan khác (*Thực hiện thường xuyên*).

III. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ

1. Cơ sở đã được Đoàn kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các quy định của Pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác PCCC và cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn an toàn PCCC của Đoàn kiểm tra. Cam kết khi có thay đổi sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Cơ sở thống nhất với các nội dung nêu trên, chúng tôi đã nắm bắt rõ và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra sự cố cháy, nổ.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./

**ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ**

**ĐẠI DIỆN PHÒNG KINH
TẾ XÃ PHÚ LONG**

**ĐẠI DIỆN
PHÒNG PC07**



HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Đan

Đinh Thị Hồng Cẩm

Thiếu tá Phạm Ngọc Thắng

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ**

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-PCCC-Đ2 ngày 24/3/2026 Của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 422/KH-CAT-PCCC ngày 15/12/2025 của Giám đốc Công an tỉnh về kiểm tra định kỳ phòng cháy, chữa cháy năm 2026. Hồi 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Trường mầm non Phú Long.

Địa chỉ: thôn 5, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình.

Chúng tôi gồm

I. Đại diện Phòng PC07

- Ông Phạm Ngọc Thắng Chức vụ: Cán bộ Phòng PC07

II. Đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng

- Bà Đinh Thị Hồng Cẩm Chức vụ: Chuyên viên phòng kinh tế.

Đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với Trường mầm non Phú Long

III. Đại diện Trường mầm non Phú Long

- Bà Vũ Thị Oanh Chức vụ: Hiệu trưởng

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NHƯ SAU

1. Phần trình bày của cơ sở

Trường mầm non Phú Long được xây dựng gồm 03 dãy nhà:

- Dãy nhà A khu hiệu bộ 02 tầng gồm 7 phòng, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép, diện tích 230m²

- Dãy nhà B khu lớp học 02 tầng gồm 8 phòng học, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép, diện tích 560m².

- Dãy nhà C là khu bếp ăn 01 tầng diện tích 112m², kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép.

Trường mầm non Phú Long khu A gồm 210 học sinh, 16 giáo viên.

Trường mầm non Phú Long luôn thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động của cơ sở.

2. Nội dung kết quả kiểm tra của Phòng PC07

2.1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở

- Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH tại cơ sở trong các buổi giảng dạy chuyên đề, trong các buổi họp toàn trường.

- Đã thành lập Đội PCCC và CNCH cơ sở, số lượng đảm bảo theo quy định. Thành viên đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định.

- Đã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở.

- Đã thực hiện tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH thường xuyên, định kỳ tại cơ sở.

- Đã xây dựng phương án CC và CNCH cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2025.

- Đã kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH theo quy định (có sổ theo dõi kèm theo).

- Đã lập hồ sơ quản lý về PCCC, CNCH của cơ sở đảm bảo theo quy định.

- Chưa lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy. Đã khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH.

2.2. Kiểm tra việc trang bị, duy trì hoạt động của phương tiện, hệ thống PCCC, CNCH

- Việc niêm yết nội quy, quy định về PCCC và CNCH: Đảm bảo

- Hệ thống báo cháy: Đã được lắp đặt.

Thử hệ thống báo cháy: kết quả không hoạt động.

- Hệ thống chữa cháy: Chưa được lắp đặt.

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố: Chưa được lắp đặt.

- Bình chữa cháy, phương tiện CNCH: Nhà trường đã trang bị 28 bình chữa cháy;

- Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ: Đã trang bị đủ các dụng cụ phương tiện đảm bảo;

- Hệ thống điện phục vụ PCCC và sinh hoạt: Hệ thống điện được đi ngầm trong các ống ghen, các phòng đều có aptomat riêng biệt đảm bảo theo quy định;

- Nguồn nước chữa cháy: Nhà trường có bể nước khoảng 20m³, máy bơm chữa cháy có thể lấy nước được;

- Việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy: Chưa lắp đặt;

- Khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH: Đảm bảo.

2.3. Nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng:

- Khoảng cách PCCC, đường, bãi đỗ: Được duy trì, đảm bảo theo quy định.

- Giải pháp ngăn cháy lan, chống cháy lan, chống khói: Được duy trì, hoạt động đảm bảo quy định.

- Giải pháp thoát nạn: Đường, lối thoát nạn các hạng mục công trình được bố trí theo quy định.

2.4. Kiểm tra việc khắc phục các điều kiện về PCCC theo Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo

đảm yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC ngày 29/6/2001 có hiệu lực.

Do kinh phí để khắc phục các điều kiện về PCCC theo đúng các quy định về PCCC lớn nên Nhà trường đã có các văn bản kiến nghị các cấp tiến hành trang bị các điều kiện để khắc phục các nội dung tồn tại về công tác PCCC của nhà trường.

3. Nhận xét, đánh giá

Tại thời điểm kiểm tra, người đứng đầu cơ sở cơ bản đã thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH; trang bị, duy trì hoạt động của các phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ PCCC; nguồn nước chữa cháy của cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, còn tồn tại, vi phạm về PCCC được ghi nhận tại mục 2.2 của Biên bản này. Do cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC ngày 29/6/2001 có hiệu lực nên Đoàn kiểm tra đã không lập biên bản vi phạm hành chính về PCCC.

II. Kiến nghị, hướng dẫn

1. Kiến nghị

1.1. Cơ quan Cảnh sát PCCC:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của Người đứng đầu cơ sở trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 8; thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định tại Điều 23 Luật phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 (*thực hiện và duy trì thường xuyên*).

- Thực hiện công tác tự kiểm tra thường xuyên đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo không quá 01 tháng một lần (*có tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra lưu hồ sơ*); thực hiện kiểm tra định kỳ 06 tháng một lần đối với cơ sở (*kết thúc kiểm tra lập biên bản theo Mẫu số PC02 kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ*).

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC của cơ sở theo Mẫu số PC04 kèm theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (*Thực hiện trước ngày 15/6 và trước ngày 15/12 hằng năm*).

- Nghiên cứu triển khai việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH và truyền tin báo cháy (*thực hiện xong trước ngày 30/6/2026*).

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu về PCCC và CNCH tại cơ sở vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC theo quy định tại Luật PCCC và CNCH và Điều 26, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ.

- Thực hiện việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Chương III, Thông tư 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng thường trực cơ sở đảm bảo theo quy định (*Thực hiện xong trong năm 2026*).

- Trang bị, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC: Kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, kịp thời khắc phục các hư hỏng; hết giờ làm việc, khi không sử dụng phải đóng ngắt các hệ thống, thiết bị điện nhằm đảm bảo an toàn PCCC; Tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể người làm việc tại cơ sở chấp hành nghiêm túc nội quy an toàn về PCCC, nội quy về việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện tại cơ sở...

- Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24h, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ bên trong cơ sở. Thường xuyên nhắc nhở khách, nhân viên và người lao động trong quá trình làm việc, sinh hoạt phải thực hiện nghiêm quy trình, quy định và đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

1.2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

- Nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy; duy trì thường xuyên trạng thái thường đóng của cửa đi vào buồng thang.

- Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân viên, người lao động làm việc tại cơ sở bố trí, sắp xếp hàng hóa, vật tư, thiết bị gọn gàng, có hàng lối, không cản trở lối thoát nạn đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC theo quy định.

- Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói. Chấp hành nghiêm nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

2. Hướng dẫn tăng cường công tác PCCC và CNCH

Để duy trì công tác PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người đứng đầu cơ sở một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của Người đứng đầu cơ sở theo quy định tại Khoản 3, Điều 8; thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định tại Điều 23 Luật phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 (*Duy trì thường xuyên*).

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho toàn bộ cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở đảm bảo công tác chữa cháy và xử lý tốt khi có tình huống cháy nổ xảy ra (*Duy trì thường xuyên*).

- Hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC, CNCH: Thường xuyên bổ sung, cập nhật và lưu các văn bản giấy tờ vào hồ sơ khi có sự thay đổi về công tác PCCC, CNCH trong quá trình hoạt động (*Duy trì thường xuyên*).

- Duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Việc tổ chức kiểm tra phải có đầy đủ kế hoạch, nội dung kiểm tra; kết thúc kiểm tra phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định và lưu hồ sơ; định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định, đảm bảo sử dụng tốt để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; duy trì công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an và các quy định của pháp luật về PCCC có liên quan khác (*Thực hiện thường xuyên*).


III. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ

1. Cơ sở đã được Đoàn kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các quy định của Pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác PCCC và cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn an toàn PCCC của Đoàn kiểm tra. Cam kết khi có thay đổi sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Cơ sở thống nhất với các nội dung nêu trên, chúng tôi đã nắm bắt rõ và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra sự cố cháy, nổ.

Biên bản lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./

**ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ**



HIỆU TRƯỞNG
Vũ Chí Danh

**ĐẠI DIỆN PHÒNG KINH
TẾ XÃ PHÚ LONG**

Đinh Thị Hồng Cẩm

**ĐẠI DIỆN
PHÒNG PC07**

Thiếu tá Phạm Ngọc Thăng